



K.-G. 4ro palnik.
lok.12

Koc.Gaz.
15Kw lok.12

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZOWA

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania przebić należy zapoznać się z przebiegiem kanałów wentyli, wentylacyjnej i instalacji elektrycznej.
2. Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń iskrzących- zaleca się min. 0,6m.
3. Przejścia przez strop piwnicaparter i do lokali- EI 120.
4. W przedpokojach w przypadku zabudowy do stropu należy zapewnić otwieranie drzwi zabudowy.
5. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy sprawdzić drożność wentylacji wentylacyjnej w pomieszczeniach, w których sa urządzenia gazowe.

INWESTOR:	GMINA GRODZISK- ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANOWEJ		
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT ROZBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ		
NAZWA RYS:	AKSONOMETRIA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT	MIROSLAW SMIGIELSKI upr. 167/Wa/74	DATA	02.04.2024
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MARIUSZ LASKOWSKI upr. MAZI 0470/P00S/05	NR RYS.	4